



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ  
Ветеринарска инспекција

Број: 275-323-07-12014/16-05

СЕРИЈА Б

Датум: 14.07.2016

№ 33572

## ЗАПИСНИК

о инспекцијском прегледу обављеном дана 14.07. 2016 године  
од 11<sup>00</sup> часова у објекту ИМ РКВ „imes“ доо  
са седиштем у Радинској Стри ул. Радинска Дрела  
бр. 66 општина Радуле

Предмет инспекцијског прегледа:

Службена контрола објекта по спецификацији радних апарата за  
2016. год., такође - контрола ССР, зорписе о мониторингу, истих  
и спровођење корективних мера - контрола температуре

При прегледу и састављању записника присутан:

Прегледом је утврђено следеће:

Дана 14.07.2016. године од стране републичког ветеринарског инспектора Министарства пољопривреде и заштите животне средине Р. Србије а у присуству одговорног лица из власнице РКВ „imes“ доо извршена је службена контрола ССР и том приликом је констатовано следеће:

- од стране субјекта води се евиденција контроле температура у тунели за дубоко замрзавање (-35° и тунели 1 из евиденције се види да је температура у вредностима од -30 до -33°С - евиденција до 06.07.2016;
- евиденција контроле температуре у коморама за хладење темп. се кретала од 8° - 10°С, евиденција до 01.07.2016;
- контрола темп. воде - стерилизатори 2. и ноћере +63°С евиденција од 08.07.2016. године

- kontrola temp. u centru mišića buta i u iznutricama mase  
24 časa, temp. od 3,4 - 3,7°C, temp. iznutrica po oxidaciji  
od 2,6 - 2,8°C, oxidacija vodena do 02.01.2016.

Prilikom kontrole temperatura u tuneli i komora za održavanje  
mesa, organa, i mofasinih gotovih proizvoda po strane inspe-  
ktora a u prisustvu odgovornog lica je konstatovano  
da je temp. u komorama za hladjenje mesa i organa  
od 8-10°C, u tuneli za duboko zamrzavanje oko 5°C,  
u mofasinih gotovih proizvoda 8°C. Skladjenje mesa, iznut-  
rica i gotovih proizvoda na neodgovarajuće temperature  
negativno utiče na odzivost i kvalitet istih. Od strane subjenta  
nisi preduzete kolektivne mere. Temperature se u

Na osnovu utvrđenog stanja republički veterinarski inspektor na osnovu čl. 204. Zakona o opštem upravnom  
komorama i tunelima mesa zlo/nim termometrima.  
postupku donosi:

УСМЕНО РЕШЕЊЕ

Molai se subjentu u proizvodnji hrane da odmah otukomi  
krakove na rashladnim sistemima i obezbedi odgovarajuće  
temp. za održavanje mesa i iznutrica od 0 do +4°C, a u tuneli  
za duboko zamrzavanje od -18°C do -35°C, u mofasinih  
gotovih proizvoda (komorama) temperatura od 0 do +4°C.

O obavljanju nedostataka (krakova) obavestiti posmenim  
putem Republičkog veterinarskog inspektora

Присутном је прочитан записник на који је - није дао следећу изјаву:

Bez primedbi me zapisnik

Записник је сачињен у просторији канц. Реп. вет. инспектор прс ке. РИВБ, мес<sup>4</sup> до  
у 13<sup>00</sup> часова, у три примерка од којих је један уручен присутном.

Одговорно - Присутно лице

[Signature]



РЕПУБЛИЧКИ  
ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР  
Талић Ђорђевић

## IZVEŠTAJ O SLUŽBENOJ KONTROLI VETERINARSKOG INSPEKTORA

Datum prijema:	14. 07. 2016
Broj predmeta:	275-323-12014 /2016-05
Okrug:	Grad Beograd
Opština:	Palilula
Veterinarski inspektor:	Ilijazović Galip
Naziv stranke:	KLANICA PKB "IMES" DOO-99
Pokretanje postupka:	Po službenoj dužnosti
Vrsta službene kontrole:	Inspekcija
Grupa inspekcije:	Bezbednost hrane
Vrsta objekta:	Proizvodnja
Tip objekta:	Klanica
Datum kontrole/aktivnosti:	14. 07. 2016
Kratak sadržaj predmeta: <small>Aktivnosti u toku postupka - npr. naziv kontrolisanog subjekta, razlog za pokretanje postupka; broj zaklanih životinja; broj uzetih uzoraka i slično</small>	sl. kontrola - CCP y kontro. temperature u komornama, klanicama, mazačnicama, temp. vode u sterilizatorima
Evidencija službene kontrole:	Zapisnik
Serijski (ili interni) broj:	
Prateća dokumentacija:	Ostalo (navesti u napomenama)
Utvrđene neusaglašenosti:	Manje neusaglašenosti
Upravna mera:	Usmeno rešenje
Datum donošenja:	14. 07. 2016
Represivna mera:	
Datum donošenja:	
Napomena: <small>Navesti sve bitne elemente postupka koji nisu gore opisani, npr. rezultat uzorkovanja, količinu uništenog proizvoda, izveštavanje podnosioca prijave i slično</small>	dat. uzorak da se otalane uzorci tj. uzorci i temp. dovedu u zadržani nivo od 0°-4° i od -18° do -35°c.
Datum arhiviranja:	14. 07. 2016